

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2016

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela EDP Distribuição relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2016, decidiu em 4 de janeiro de 2017 de acordo com a tabela em anexo.

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2016_OUT_T_001	Tavira/ Silves/ Loulé/ Faro/ Serpa/ Lagoa/ Beja	2016-10-24	MT/BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	NA	17547	0,31200	0,00621	0,63700	20,60	0,00309	0,28700	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_003	POMBAL	2016-10-21	MT	ABATE DE ÁRVORES	124	1838	0,00602	0,00022	0,01723	0,40	0,00015	0,01240	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_004	AGUEDA	2016-10-31	MT	ABATE DE ÁRVORES	149	3665	0,00672	0,00050	0,01614	0,44	0,00032	0,00907	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_005	AGUEDA	2016-10-22	MT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	168	3671	0,01173	0,00029	0,02363	0,78	0,00018	0,01764	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências dos danos causados na instalação e os registos de rajadas de vento do IPMA são omissos no que se refere ao concelho do incidente.	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_006	TABUA	2016-10-13	MT	ABATE DE ÁRVORES	21	2702	0,00148	0,00022	0,00431	0,10	0,00021	0,00411	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_007	SOURE	2016-10-31	MT	ABATE DE ÁRVORES	111	1843	0,01372	0,00022	0,01426	0,91	0,00030	0,02296	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_008	AVEIRO	2016-10-17	BT (Tipo I)	MALFEITORIA (VANDALISMO)	64	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_009	AVEIRO	2016-10-08	BT (Tipo I)	MALFEITORIA (VANDALISMO)	75	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_010	AVEIRO	2016-10-06	BT (Tipo I)	MALFEITORIA (VANDALISMO)	53	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_011	AGUEDA	2016-10-03	BT	ESCAVAÇÕES	70	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_013	MONTALEGRE	2016-10-14	BT	VEÍCULOS	89	25	0	0	0	0	0,00000	0,00035	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_014	CRATO	2016-10-31	BT	FURTOS	150	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_015	ALTER DO CHAO	2016-10-17	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	8	1	0	0	0	0	0,00000	0,00000	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2016_OUT_T_016	SERPA	2016-10-25	BT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	30	14	0	0	0	0	0,00000	0,00007	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_017	VIANA DO CASTELO	2016-10-27	BT	ESCAVAÇÕES	73	66	0	0	0	0	0,00001	0,00079	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_018	PONTE DA BARCA	2016-10-26	BT	VEÍCULOS	124	4	0	0	0	0	0,00000	0,00008	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_019	MELGACO	2016-10-29	BT	INCÊNDIO	122	1	0	0	0	0	0,00000	0,00004	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_020	CAMINHA	2016-10-20	BT	ABATE DE ÁRVORES	70	9	0	0	0	0	0,00000	0,00010	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_021	ESPINHO	2016-10-20	MT	ESCAVAÇÕES	61	3602	0,00960	0,00017	0,00671	0,63	0,00030	0,01153	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT. - Não é possível verificar através das figuras, sob o ponto de vista da necessidade de sinalização, se o cabo se encontrava estabelecido com proteção mecânica ou em manilhas/tubos, de acordo com o disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 79.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_022	TONDELA	2016-10-26	BT	ABATE DE ÁRVORES	182	3	0	0	0	0	0,00000	0,00009	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_023	VIMIOSO	2016-10-31	BT	VEÍCULOS	155	52	0	0	0	0	0,00001	0,00133	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_024	BARREIRO	2016-10-20	BT	VEÍCULOS	216	10	0	0	0	0	0,00000	0,00039	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_025	SILVES	2016-10-27	MT	ABATE DE ÁRVORES	104	2123	0,00906	0,00084	0,02135	0,60	0,00035	0,01380	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_026	LEIRIA	2016-10-20	BT (Tipo I)	FURTOS	153	1	0	0	0	0	0,00000	0,00003	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_027	LEIRIA	2016-10-17	BT (Tipo I)	FURTOS	135	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_028	TORRES VEDRAS	2016-10-29	BT (Tipo I)	FURTOS	95	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2016_OUT_T_029	PENICHE	2016-10-12	BT	VEÍCULOS	111	2	0	0	0	0	0,00000	0,00005	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_030	OBIDOS	2016-10-22	BT	VEÍCULOS	40	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_031	VILA NOVA DE GAIA	2016-10-27	BT	INCÊNDIO	180	73	0	0	0	0	0,00001	0,00217	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_032	PORTO	2016-10-08	BT	INCÊNDIO	97	16	0	0	0	0	0,00000	0,00026	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_033	PORTO	2016-10-01	BT	ESCAVAÇÕES	149	23	0	0	0	0	0,00000	0,00057	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_034	ESPOSENDE	2016-10-10	BT (Tipo I)	ESCAVAÇÕES	145	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_035	BRAGA	2016-10-29	BT	ESCAVAÇÕES	105	54	0	0	0	0	0,00001	0,00094	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_036	BARCELOS	2016-10-05	BT	ABATE DE ÁRVORES	120	29	0	0	0	0	0,00000	0,00057	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_037	MANGUALDE	2016-10-14	BT	INCÊNDIO	60	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_038	MEALHADA	2016-10-03	BT	VEÍCULOS	145	39	0	0	0	0	0,00001	0,00094	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_039	VILA FRANCA DE XIRA	2016-10-06	BT	VEÍCULOS	105	4	0	0	0	0	0,00000	0,00005	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_040	MONCHIQUE	2016-10-10	MT	ABATE DE ÁRVORES	247	1046	0,00323	0,00016	0,01874	0,21	0,00003	0,00547	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_041	ALBUFEIRA	2016-10-14	MT	ESCAVAÇÕES	57	885	0,00356	0,00004	0,00213	0,24	0,00006	0,00338	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional							Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EDPD_2016_OUT_T_053	ILHAVO	2016-10-23	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	213	2295	0,03245	0,00019	0,03462	2,15	0,00029	0,05238	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe qualquer informação oficial relativamente à ocorrência de descargas atmosféricas no local, não são feitas referências genéricas aos descarregadores de sobretensões instalados, não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º do RSLEAT, tendo em conta o suposto ponto de descarga.	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_057	MEALHADA	2016-10-17	BT	VEÍCULOS	65	2	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_058	MONTEMOR-O-VELHO	2016-10-18	BT	VEÍCULOS	68	21	0	0	0	0	0,00000	0,00023	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_059	FUNDAO	2016-10-21	BT	VEÍCULOS	149	4	0	0	0	0	0,00000	0,00010	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_060	FAFE	2016-10-20	BT	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	113	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_061	FELGUEIRAS	2016-10-24	BT	VEÍCULOS	123	29	0	0	0	0	0,00000	0,00059	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_062	POVOA DE LANHOSO	2016-10-12	BT	VEÍCULOS	103	2	0	0	0	0	0,00000	0,00003	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_063	VILA NOVA DE FAMALICAO	2016-10-25	BT	ESCAVAÇÕES	130	14	0	0	0	0	0,00000	0,00026	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_064	AROUCA	2016-10-11	BT	INCÊNDIO	88	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_065	OVAR	2016-10-24	BT	VEÍCULOS	85	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_066	SANTA MARIA DA FEIRA	2016-10-13	BT	VEÍCULOS	69	3	0	0	0	0	0,00000	0,00005	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_067	FIGUEIRA DA FOZ	2016-10-24	BT (Tipo I)	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	94	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_068	SABUGAL	2016-10-24	BT (Tipo I)	INCÊNDIO	128	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional									
							Exclusão dos Indicadores						Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2016_OUT_T_069	GONDOMAR	2016-10-04	BT	ESCAVAÇÕES	83	7	0	0	0	0	0,00000	0,00010	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_070	MAIA	2016-10-10	BT	ANIMAIS NÃO AVES	90	140	0	0	0	0	0,00002	0,00209	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que relativamente à presença de animais dentro dos postos de transformação, o artigo 11º do RSPPTS, conjugado com os artigos 43º e 85º do mesmo regulamento de segurança, as instalações interiores dos postos de transformação e seccionamento devem garantir a proteção que impeça a introdução de animais. Ainda que se trate de um animal que, pelas suas características naturais, tenha facilidade em aceder a determinadas infraestruturas, o relatório não apresenta informação relativa ao estado de conservação do posto de transformação, nomeadamente relacionada com os tamponamentos das entradas de cabos, grelhas e porta, que permita uma análise enquadrada com o incidente em questão. Também não são fornecidas evidências do ponto onde ocorreu o eventual curto-circuito que originou a "Desligação do Interruptor Fusível".	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_071	POVOA DE VARZIM	2016-10-16	BT	VEÍCULOS	109	1	0	0	0	0	0,00000	0,00004	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_072	MAIA	2016-10-15	BT	ESCAVAÇÕES	143	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_073	POVOA DE VARZIM	2016-10-04	BT	VEÍCULOS	102	2	0	0	0	0	0,00000	0,00003	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_074	SANTO TIRSO	2016-10-19	BT	ABATE DE ÁRVORES	88	79	0	0	0	0	0,00001	0,00115	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_075	VILA DO CONDE	2016-10-10	BT (Tipo I)	MALFEITORIA (VANDALISMO)	79	1	0	0	0	0	0,00000	0,00001	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_076	POVOA DE VARZIM	2016-10-14	BT	VEÍCULOS	113	2	0	0	0	0	0,00000	0,00004	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_077	CORUCHE	2016-10-24	BT	VEÍCULOS	97	1	0	0	0	0	0,00000	0,00003	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_078	LAGOS	2016-10-28	BT	VEÍCULOS	126	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	
EDPD_2016_OUT_T_079	AZAMBUJA	2016-10-15	BT	VEÍCULOS	57	1	0	0	0	0	0,00000	0,00002	n.a.	Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>>	Não Aprovado	