

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO
SVELUX LDA**

Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas					
Equipamento	Designação (Família/modelo)	Referência (fabricante)	Fornecedor	Fabricante	Resultado da classificação e observações
Coluna com luminária integrada	MARGO	MARGO MINI	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	MARGO	MARGO MEGA	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Luminária	ATINIA SLIM	ATINIA 6480	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	ATINIA SLIM	ATINIA 6600	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	BENTO	BENTO S	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	BENTO	BENTO M	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	BENTO	BENTO L	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	CIRKO	CIRKO	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	CIRKO	CIRKO LYRE	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	CIRKO	CIRKO FLEX	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	GRIFF	GRIFF S	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	GRIFF	GRIFF XL	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	TEKK	TEKK S	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Luminária	TEKK	TEKK M	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (1) (2)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE	DOMITIENNE	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE	DOMITIENNE	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE	DOMITIENNE	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE WM	DOMITIENNE WM	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE WM	DOMITIENNE WM	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE WM	DOMITIENNE WM	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE FLEX	DOMITIENNE FLEX	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE FLEX	DOMITIENNE FLEX	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)
Coluna com luminária integrada	DOMITIENNE FLEX	DOMITIENNE FLEX	SVELUX LDA	RAGNI SAS	Aprovado (3)

(1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados.

(2) - Caso a luminária utilize no seu funcionamento sistema de telegestão, também deve cumprir os requisitos do DNT-C71-410.

(3) - Luminária e coluna, com uma mesma designação, aprovadas apenas para instalação em conjunto.