

DECISÃO PROJETADA ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - FEVEREIRO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2023, projetou indeferir a classificação de eventos excepcionais, de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão projetada	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIPEI ET (min)	SAIFI ET (#)	SAIDI ET (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão projetada						
EREDES_2023_FEV_I_2	Coimbra	03/02/2023 09:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	76	109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00134	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_FEV_I_20	Lisboa	17/02/2023 08:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	58	5	0,00733	0,00002	0,00124	0,60237	0,00000	0,00002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que através dos elementos fornecidos, Figura 1 do relatório, fica claro que no cadastro, o traçado da linha já poderá estar fora da via pública, e o ponto exato indicado nas coordenadas GPS, ainda coloca mais para dentro do lote/estacionamento ad-hoc, ou seja, não parece cumprir o disposto no artigo 79º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_FEV_I_25	Portalegre	19/02/2023 10:38	BT - Baixa tensão	AVES	44	46	0,00027	0,00003	0,00140	0,02190	0,00001	0,00029	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_FEV_I_27	Penafiel	14/02/2023 11:40	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	152	1602	0,00922	0,00015	0,01715	0,75729	0,00012	0,01325	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_FEV_I_30	Abrantes	23/02/2023 09:33	MT - Média tensão	AVES	125	1155	0,00288	0,00016	0,00530	0,23674	0,00019	0,00198	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que a Figura 3 do relatório mostra um apoio tipo fim-de-linha, com os arcos de ligação pendurados e desligados, sem interruptor-sectionador (IS), e sem os condutores/barras que ligam o IS (em falta) aos descarregadores de tensão no topo da cuba do transformador. Face aos elementos apresentados, ou a falta de clareza dos mesmos, não é possível concluir o que terá acontecido.	Não Aprovado		

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Conselho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIPEI IMT (min)	SAIFI IMT (#)	SAIDI IMT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDPES_2023_FEV_I_1	Montijo	01/02/2023 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	2128	0,01012	0,00011	0,00674	0,83137	0,00011	0,00662	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_3	Aljustrel	03/02/2023 13:29	MT - Média tensão	AVES	101	104	0,01028	0,00012	0,00627	0,84434	0,00002	0,00074	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_4	Braga	01/02/2023 05:22	MT - Média tensão	SABOTAGEM	121	2744	0,03242	0,00029	0,03328	2,66385	0,00024	0,02753	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_5	Barcelos	02/02/2023 01:35	MT - Média tensão	FURTOS	215	1546	0,00168	0,00002	0,00450	0,13789	0,00001	0,00124	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_6	Abrantes	03/02/2023 09:40	MT - Média tensão	AVES	143	64	0,01541	0,00013	0,01605	1,26579	0,00001	0,00135	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_7	Leiria	02/02/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	92	3195	0,00733	0,00023	0,01004	0,60246	0,00018	0,00715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_8	Ílhavo	03/02/2023 11:05	MT - Média tensão	AVES	60	3362	0,01123	0,00049	0,01268	0,92284	0,00055	0,01274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_9	Águeda	03/02/2023 11:21	MT - Média tensão	AVES	40	2532	0,00555	0,00045	0,01050	0,45623	0,00041	0,00972	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_10	Pombal	03/02/2023 15:44	MT - Média tensão	AVES	111	1851	0,01072	0,00052	0,01860	0,88114	0,00017	0,00431	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_11	Almeirim	04/02/2023 17:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	225	308	0,00526	0,00017	0,02108	0,43215	0,00005	0,00270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_12	Águeda	08/02/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	102	1650	0,00555	0,00012	0,00749	0,45612	0,00011	0,00827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_13	Fundão	10/02/2023 11:10	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	42	1147	0,00176	0,00017	0,00709	0,14448	0,00019	0,00777	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_14	Santiago do Cacém	06/02/2023 11:29	MT - Média tensão	AVES	56	198	0,00418	0,00017	0,00628	0,34306	0,00003	0,00165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_15	Gavião	11/02/2023 16:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	596	0,00484	0,00012	0,01411	0,39746	0,00010	0,00983	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDPES_2023_FEV_I_16	Ílhavo	16/02/2023 11:51	MT - Média tensão	AVES	141	1846	0,00370	0,00005	0,00244	0,30408	0,00012	0,00649	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	QEE (n.a.)	QSC (n.a.)	QSC (n.a.)	QSC (n.a.)	QSC (n.a.)	QSC (n.a.)				
EREDDES_2023_FEV_I_17	Leiria	16/02/2023 11:32	MT - Média tensão	AVES	118	3192	0,01586	0,00093	0,02195	1,30315	0,00051	0,01626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_18	Ilhavo	13/02/2023 17:49	MT - Média tensão	AVES	125	1191	0,01330	0,00021	0,02614	1,09232	0,00017	0,02123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_19	Valongo	17/02/2023 11:12	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	283	3041	0,02878	0,00029	0,03829	2,36453	0,00009	0,02047	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_21	Leiria	15/02/2023 12:55	MT - Média tensão	AVES	131	3704	0,01318	0,00006	0,00824	1,08276	0,00003	0,00351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_22	Ovar	15/02/2023 15:01	MT - Média tensão	AVES	106	2767	0,03313	0,00034	0,03512	2,72191	0,00046	0,04721	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_23	Mação	16/02/2023 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	281	1031	0,00514	0,00028	0,02478	0,42234	0,00017	0,01335	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_24	Alcobaga	18/02/2023 04:11	MT - Média tensão	FURTOS	279	8200	0,00757	0,00019	0,01579	0,62215	0,00015	0,00851	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_26	Leiria	13/02/2023 10:12	MT - Média tensão	AVES	111	3703	0,01141	0,00006	0,00713	0,93741	0,00003	0,00304	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_28	Ovar	21/02/2023 09:50	MT - Média tensão	AVES	66	2764	0,02069	0,00034	0,02195	1,70002	0,00046	0,02954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_29	Caldas da Rainha	24/02/2023 07:34	MT - Média tensão	AVES	132	3149	0,00986	0,00020	0,01722	0,80971	0,00013	0,01578	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_31	Soure	24/02/2023 11:55	MT - Média tensão	AVES	136	3195	0,00725	0,00031	0,01580	0,59562	0,00038	0,01799	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_32	Ferreira do Alentejo	23/02/2023 08:57	MT - Média tensão	AVES	67	17	0,01092	0,00015	0,00648	0,89684	0,00000	0,00011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_33	Ovar	24/02/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	33	2765	0,01052	0,00034	0,01116	0,86430	0,00046	0,01502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_34	Pombal	24/02/2023 19:33	MT - Média tensão	AVES	150	1095	0,00563	0,00018	0,01382	0,46269	0,00010	0,01029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDDES_2023_FEV_I_35	Aveiro	22/02/2023 20:06	MT - Média tensão	AVES	187	3221	0,01751	0,00016	0,02192	1,43876	0,00021	0,03302	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				Fundamentação
							TIEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MVAh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
EREDES_2023_FEV_I_36	Santa Maria da Feira	23/02/2023 10:28	MT - Média tensão	ABATE DE ARVORES POR TERCEIROS	80	2147	0,00541	0,00015	0,00661	0,44475	0,00025	0,01192	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_I_37	Pombal	28/02/2023 17:34	MT - Média tensão	AVES	176	1095	0,00927	0,00035	0,02370	0,76190	0,00018	0,01487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		