

DECISÃO PROJETADA ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JANEIRO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2023, projetou indeferir a classificação de eventos excepcionais, de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão projetada	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TI/EP/MT (min)	SA/EP/MT (h)	SA/ID/MT (min)	END (MVAh)	SA/EP/BT (h)	SA/ID/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial											
EREDES_2023_JAN_T_3	Porto	01/01/2023 07:25	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	239	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000127	0,0030471	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_5	Ponte de Sor	04/01/2023 16:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	73	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0011193	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_6	Celorico de Basto	04/01/2023 11:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	151	274	0,0159702	0,0001058	0,0128508	1,3672623	0,0000435	0,0053482	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSELEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSELEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_9	Lisboa	06/01/2023 09:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	2396	0,0041579	0,0005239	0,0020108	0,3544086	0,0002729	0,0104029	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que pelos elementos disponibilizados, cruzando a informação fornecida do cadastro do traçado da linha, que seria ao longo do passeio, com o ponto indicado e confirmado pelas coordenadas GPS, o qual fica dentro do lote, o cabo C.0044 não está localizado segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 79º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_13	Águeda	09/01/2023 12:04	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	259	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0039675	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_14	Vieira do Minho	11/01/2023 10:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	2059	0,0108656	0,0000847	0,0104475	0,9273449	0,0000380	0,0047884	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que apesar do documento apresentar, através das figuras 3 e 4, uma linha MT danificada num dos seus condutores, não é apresentada qualquer evidência de queda de árvore ou corte de árvore que permita associar a causa a consequência.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_23	Castelo Branco	13/01/2023 14:45	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	68	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000187	0,0012789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_26	Covilhã	19/01/2023 22:28	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	179	2825	0,0113399	0,0003386	0,0242302	0,9665820	0,0002091	0,0145459	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_27	Guarda	17/01/2023 04:12	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	32	2168	0,0062471	0,0001693	0,0048573	0,5324840	0,0002722	0,0079129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSELEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_29	Viseu	16/01/2023 11:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	115	165	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000266	0,0030548	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_30	Covilhã	17/01/2023 06:39	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	411	4109	0,0104057	0,0005397	0,0264603	0,8869572	0,0004524	0,0190706	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSELEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão projetada	
							Classificação como Evento Excepcional												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (h)	SAIDI MT (min)	END (MW/h)	SAIFI BT (h)	SAIDI BT (min)	QEEI	QEEV	QEEA	QEEB			QEEC
EREDES_2023_JAN_T_31	Guarda	17/01/2023 06:52	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	23	1036	0,0003882	0,0000552	0,00021205	0,0330856	0,0000483	0,0010729	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCB, por esforços normais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSEIAT.</p>	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_33	Vila Nova de Famalicão	25/01/2023 14:13	MT - Média tensão	AVES	44	762	0,0103628	0,0007089	0,0122788	0,8841097	0,0007089	0,0003650	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGECC, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotograficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ponto de tentativa de notificação referido no ponto 2.3 do pedido.</p>	Não Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_37	Santarém	30/01/2023 12:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	227	97	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0035796	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado			

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão		
							TIEP1 MIT		SAIFI MIT		SAIDI MIT		END (MWh)		SAIFI BT						SAIDI BT	
							(min)	(h)	(min)	(h)	(min)	(h)	(h)	(h)	(h)	(min)					(min)	
EREDES_2023_JAN_TC_1	Lovrinhã	01/01/2023 08:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	780	77213	0,56000	0,01400	0,84200	47,70100	0,01200	0,82200	Exclusão para efeitos de eventuais compensações por incumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) (ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_1	Barcelos	02/01/2023 02:25	MT - Média tensão	FURTOS	330	3676	0,05332	0,00048	0,07789	4,54484	0,00045	0,06678	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_2	Odemira	07/01/2023 12:33	MT - Média tensão	AVES	94	743	0,00251	0,00013	0,00836	0,21412	0,00006	0,00410	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_4	Santiago do Cacém	01/01/2023 17:19	MT - Média tensão	AVES	297	199	0,01242	0,00017	0,03626	1,05873	0,00003	0,00806	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_7	Porto	01/01/2023 20:07	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	228	193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00697	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_8	Porto	01/01/2023 16:59	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	34	174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00108	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_10	Porto	02/01/2023 04:09	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	219	206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00713	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_11	Águeda	04/01/2023 15:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	54	841	0,00343	0,00024	0,00873	0,29230	0,00013	0,00413	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_12	Porto	02/01/2023 14:00	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	50	173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00132	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_15	Aveiro	10/01/2023 10:52	MT - Média tensão	AVES	208	3924	0,01972	0,00055	0,02761	1,68126	0,00055	0,02553	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_16	Covilhã	10/01/2023 22:45	MT - Média tensão	AVES	132	2004	0,00829	0,00022	0,02905	0,70673	0,00010	0,01313	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_17	Porto	15/01/2023 16:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	71	1833	0,00537	0,00004	0,00297	0,45753	0,00010	0,00732	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_18	Évora	12/01/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	123	921	0,00548	0,00020	0,01956	0,46703	0,00002	0,00150	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_19	Évora	13/01/2023 16:25	MT - Média tensão	AVES	138	1603	0,00576	0,00029	0,01827	0,49114	0,00007	0,00680	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							
EREDES_2023_JAN_T_20	Vouzela	12/01/2023 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	185	2987	0,01127	0,00040	0,02788	0,96683	0,00019	0,01491	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado							

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão	
							Classificação como Evento Excepcional												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica							Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)			Qualidade de Serviço Comercial
EREDES_2023_JAN_T_21	Mogadouro	09/01/2023 21:05	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	9277	0,00121	0,00112	0,00360	0,10314	0,00090	0,00287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_22	Porto	15/01/2023 16:27	MT - Média tensão	INCÊNDIO	47	200	0,00057	0,00001	0,00050	0,04862	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_24	Sertão	17/01/2023 02:40	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	466	2599	0,00972	0,00019	0,02869	0,82855	0,00077	0,03608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_25	Salvaterra de Magos	22/01/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	111	2626	0,00722	0,00008	0,00754	0,61571	0,00008	0,00873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_28	Castro Marim	17/01/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	353	265	0,00736	0,00007	0,01552	0,62711	0,00004	0,01292	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_32	Idanha-a-Nova	24/01/2023 21:16	MT - Média tensão	AVES	255	1220	0,02080	0,00093	0,04557	1,77886	0,00019	0,01148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_34	Ourense	25/01/2023 10:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	159	3091	0,00371	0,00037	0,01387	0,31659	0,00033	0,01037	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_35	Beilmonite	31/01/2023 16:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	1777	0,00342	0,00034	0,01338	0,29136	0,00020	0,00924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JAN_T_36	Chamusca	30/01/2023 11:23	MT - Média tensão	FURTOS	65	1	0,00020	0,00001	0,00068	0,01662	0,00000	0,00001	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			