

DECISÃO PROJETADA ERSE
RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS
DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA
E-REDES - MAIO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2023, projetou indeferir a classificação de eventos excepcionais, de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão projetada
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação	
TIEPMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2023_MAI_I_2	Mogadouro	05/05/2023 07:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	268	2707	0,00199	0,00051	0,00684	0,13602	0,00044	0,00208	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSE/AT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSE/AT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_6	Guimarães	03/05/2023 09:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	1173	0,00644	0,00014	0,00403	0,44066	0,00019	0,00555	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSE/AT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSE/AT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSE/AT).</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_10	Colorido de Basto	05/05/2023 02:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	157	1726	0,00820	0,00011	0,01207	0,56150	0,00008	0,01064	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de protecção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSE/AT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSE/AT).</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_13	Montemor-o-Velho	02/05/2023 19:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	116	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00199	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_20	Amares	08/05/2023 20:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	94	81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00124	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_21	Porto	08/05/2023 14:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	260	632	0,00993	0,00001	0,00276	0,67980	0,00002	0,00513	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSE/AT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSE/AT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSE/AT).</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_25	Nazaré	18/05/2023 15:01	BT - Baixa tensão	AVES	164	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00192	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_26	Fafe	18/05/2023 02:05	MT - Média tensão	FURTOS	335	1784	0,05139	0,00037	0,06840	3,51748	0,00029	0,05181	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma árvore tombada e um cadáver estroncado. No entanto, não é evidenciada a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia.</p>	Não Aprovado	
EREDES_2023_MAI_I_27	Almada	20/05/2023 22:50	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	38	82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00050	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	Não Aprovado	

Classificação como Evento Excepcional																
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação		Decisão projetada	
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEP/MT (min)	SAIFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAIFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)				
EREDES_2023_MAI_T_36	Albergaria-a-Velha	27/05/2023 15:12	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	76	4291	0,00151	0,00017	0,00354	0,10346	0,00014	0,00079	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º e n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSPPTS, tendo em conta o ponto de descarga.</p> <p>- Pelos elementos apresentados no pedido, verifica-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga directa no PTD.</p>	<p>Não Aprovado</p>
EREDES_2023_MAI_T_39	Figueira da Foz	25/05/2023 10:08	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	105	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00092	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	<p>Não Aprovado</p>
EREDES_2023_MAI_T_40	Oleiros	28/05/2023 00:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	114	129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00238	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	<p>Não Aprovado</p>
EREDES_2023_MAI_T_42	Vila Nova de Paiva	31/05/2023 17:35	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	292	76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00337	n.a.	n.a.	<p>Não reúne condições para aprovação:</p> <p>- Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".</p>	<p>Não Aprovado</p>

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial			
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2023_MAI_T_1	Vidigueira	07/05/2023 13:34	MT - Média tensão AVES		152	196	0,00582	0,00010	0,01157	0,39808	0,00003	0,00326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_3	Coimbra	03/05/2023 10:37	MT - Média tensão ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS		117	791	0,00636	0,00016	0,01123	0,43501	0,00013	0,00836	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_4	Soure	04/05/2023 17:17	MT - Média tensão ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS		116	3870	0,00868	0,00049	0,02356	0,59406	0,00049	0,01931	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_5	Vila Real	06/05/2023 09:01	MT - Média tensão AVES		143	4063	0,00612	0,00014	0,00758	0,41887	0,00015	0,01013	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_7	Mogadouro	06/05/2023 17:36	MT - Média tensão INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE		112	4290	0,00749	0,00044	0,03265	0,51272	0,00037	0,02571	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_12	Estarreja	03/05/2023 05:59	MT - Média tensão AVES		160	3899	0,00771	0,00014	0,01230	0,52773	0,00024	0,02081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_15	Águeda	09/05/2023 08:30	MT - Média tensão AVES		74	3074	0,01232	0,00045	0,02346	0,84346	0,00042	0,02163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_18	Aveiro	14/05/2023 22:45	MT - Média tensão MALFEITORIA (VANDALISMO)		275	1	0,00208	0,00001	0,00292	0,14236	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_19	Ponte de Sor	12/05/2023 06:45	MT - Média tensão AVES		156	1715	0,04144	0,00066	0,07035	2,83604	0,00027	0,02776	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_22	Ferreira de ALENTEJO	21/05/2023 07:59	MT - Média tensão AVES		91	189	0,00195	0,00009	0,00566	0,13351	0,00000	0,00003	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_23	Castelo Branco	17/05/2023 00:44	MT - Média tensão AVES		146	1518	0,00482	0,00012	0,01093	0,32995	0,00013	0,01438	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_24	Estremoz	16/05/2023 10:20	MT - Média tensão INTERVENÇÕES A SUPERFÍCIE		130	59	0,00414	0,00007	0,00668	0,28359	0,00001	0,00032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_31	Macedo de Cavaleiros	28/05/2023 17:32	MT - Média tensão DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA		193	6426	0,00439	0,00018	0,01539	0,30050	0,00016	0,01385	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_33	Beja	26/05/2023 16:12	MT - Média tensão AVES		129	393	0,01167	0,00032	0,03574	0,79852	0,00006	0,00704	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_MAI_T_35	Silves	22/05/2023 13:33	MT - Média tensão AVES		104	2466	0,01156	0,00013	0,01045	0,79152	0,00034	0,02788	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão			
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação
							TIEPI MIT (min)	SAFI MIT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	SAFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							0,02057	0,00013	0,01264	1,40758	0,00002	0,00127	0,05598	0,00107						
EREDES_2023_MAI_T_37	Albufeira	22/05/2023 09:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	121	865	0,02057	0,00013	0,01264	1,40758	0,00002	0,00127	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_41	Macedo de Cavaleiros	30/05/2023 17:53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	296	6680	0,02462	0,00147	0,08586	1,68503	0,00107	0,05598	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				