

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JULHO DE 2023

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões					Continuidade de Serviço							Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	END (MWh)	SAIFI BT (nº)	SAIDI BT (min)	TIEPI (min)	SAIFI (nº)	SAIDI (min)	END (MWh)			
EREDES_2023_JUL_T_1	Carregal do Sal	04/07/2023 09:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2638	0,0047103	0,0001166	0,0061465	0,3454385	0,0001563	0,0094921	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_2	Almodôvar	07/07/2023 17:58	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	303	683	0,0045276	0,0001696	0,0254453	0,3320445	0,0000518	0,0046295	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_3	Almada	07/07/2023 11:11	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	228	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200	0,0045701	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_4	Montemor-o-Velho	08/07/2023 20:00	MT - Média tensão	AVES	61	2025	0,0046191	0,0001802	0,0105954	0,3387537	0,0001434	0,0084300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_5	Águeda	04/07/2023 10:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	35	3153	0,0092059	0,0003181	0,0073455	0,6751390	0,0000961	0,0019170	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_6	Oliveira do Bairro	03/07/2023 15:10	MT - Média tensão	VEÍCULOS	185	1008	0,0471256	0,0002015	0,0190296	3,4560769	0,0001628	0,0098449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_7	Tomar	03/07/2023 09:50	MT - Média tensão	VEÍCULOS	130	661	0,0048866	0,0001166	0,0042571	0,3583711	0,0000442	0,0004005	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_11	Leiria	14/07/2023 21:13	MT - Média tensão	AVES	350	1195	0,0342288	0,0001788	0,0443215	2,5102560	0,0000378	0,0048255	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_12	Alcácer do Sal	15/07/2023 01:32	MT - Média tensão	AVES	151	714	0,0037884	0,0003366	0,0112801	0,2778328	0,0000592	0,0004846	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_14	Amareis	10/07/2023 02:40	MT - Média tensão	FURTOS	533	1773	0,0880125	0,0004734	0,0831587	6,4546168	0,0002816	0,0453593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_15	Aljustrel	11/07/2023 16:23	MT - Média tensão	AVES	110	1062	0,0271054	0,0006417	0,0356760	1,9878413	0,0001674	0,0090093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do Relatório	Conceito origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEP/MT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)													
EREDES_2023_JUL_T_17	Anadia	12/07/2023 17:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	1461	0,0184002	0,0003997	0,0240839	1,3494268	0,0002321	0,0165187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUL_T_19	Leiria	19/07/2023 09:28	MT - Média tensão	AVES	202	1875	0,0158345	0,0001893	0,0214766	1,1612573	0,0001385	0,0169175	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUL_T_20	Pampilhosa da Serra	19/07/2023 17:31	MT - Média tensão	VEÍCULOS	194	3129	0,0064757	0,0007784	0,0207434	0,4749108	0,0005024	0,0210730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUL_T_25	Ílhavo	25/07/2023 20:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	133	1809	0,0126544	0,0000421	0,0049908	0,9276586	0,0000011	0,0001492	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional										Decisão projetada
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação				
TIEMT (min)	SAFI/MT (#)	SAIDI/MT (min)	END (MWh)	SAFI/BT (#)	SAIDI/BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação									
EREDES_2023_JUL_T_8	Matosinhos	15/07/2023 14:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	3447	0,0044762	0,0000526	0,00028218	1,3282758	0,0000503	0,0027007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_9	Porto	11/07/2023 15:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	2094	0,0168758	0,0001157	0,0008862	1,2376260	0,0001340	0,0102473	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_10	Ílhavo	11/07/2023 13:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	3450	0,0055478	0,0002419	0,0051257	0,4068610	0,0003241	0,0069549	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_13	Alenquer	13/07/2023 11:32	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	44	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0004175	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_16	Porto	11/07/2023 22:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	871	0,0139670	0,0000842	0,0053031	1,0243072	0,0001061	0,0066890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_21	Alcochete	17/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	110	3132	0,0085555	0,0000842	0,0067280	0,6274427	0,0002813	0,0225994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2023_JUL_T_22	Matosinhos	20/07/2023 09:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	15	3447	0,0008222	0,0000631	0,0003203	0,0603000	0,0000698	0,0004462	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão projetada
							Continuidade de Serviço		Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial							
							TIER1 MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MVAH)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Eléctrica	Qualidade de Serviço Comercial				
EREDES_2023_JUL_T_23	Castelo Branco	19/07/2023 09:59	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	247	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000397	0,0039327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o pedido não caracteriza a potência do PT associado à rede de BT em causa, nem identifica o mesmo, pelo que, incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JUL_T_24	Sintra	27/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	951	0,0118901	0,0001368	0,0096026	0,8718317	0,0001524	0,0107157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 8º do RSLEAT). - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado		