

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - OUTUBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões					Fundamentação					
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Serviço Comercial					
TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEMT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação				
EREDES_2023_OUT_1_6	Celorigo de Basto	09/10/2023 16:04	MT - Média tensão	VEÍCULOS	5	1416	0,0014513	0,0002837	0,0014045	0,1041470	0,0002301	0,0011391	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_10	Miranda do Corvo	09/10/2023 09:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	44	2693	0,0021884	0,0001051	0,0041862	0,1570581	0,0001157	0,0045308	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_12	Matosinhos	13/10/2023 15:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	3185	0,0102677	0,0003468	0,0052728	0,7367864	0,0005170	0,0044413	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_13	Santiago do Cacém	22/10/2023 15:02	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	130	238	0,0048129	0,0001997	0,0201687	0,3454376	0,0000388	0,0038321	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_14	Póvoa de Lanhoso	17/10/2023 14:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	126	5012	0,0132184	0,0001576	0,0199988	0,9485591	0,0001157	0,0146804	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_16	Ilhavo	17/10/2023 07:37	MT - Média tensão	AVES	104	1811	0,0062059	0,0001997	0,0118893	0,4453174	0,0001297	0,0069848	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_20	Porto	22/10/2023 19:55	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	50	10289	0,0345144	0,0008512	0,0140603	2,4766662	0,0016727	0,0268409	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_21	Odemira	19/10/2023 08:54	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	98	1160	0,0028207	0,0005990	0,0078489	0,2024508	0,0001847	0,0012334	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_22	Portimão	21/10/2023 18:30	MT - Média tensão	AVES	197	1441	0,0070953	0,0001681	0,0158239	0,5092509	0,0000890	0,0079952	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_TC_2	Ovar	17/10/2023 04:00	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	870	105535	0,6730000	0,0260000	0,9950000	48,3270000	0,0190000	0,8720000	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_1_24	Odemira	24/10/2023 00:00	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	2576	0,0016544	0,0001892	0,0064815	0,1187421	0,0000756	0,0059510	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Classificação como Evento Excepcional															
Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão	
							Continuidade de Serviço			Qualidade de Energia Eléctrica					Qualidade de Serviço Comercial
							TEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EREDES_2023_OUT_T_25	Ponte de Lima	28/10/2023 00:00	MT - Média tensão AVES		200	1869	0,0216997	0,0002732	0,0290342	1,5571838	0,0001956	0,0273677	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_26	Chaves	25/10/2023 00:00	MT - Média tensão AVES		64	1464	0,0043783	0,0003048	0,0052928	0,3141893	0,0002373	0,0064952	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

## Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Decisão projetada	
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões											Fundamentação
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial				
TIEP MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEP BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEP BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEP BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	TIEP BT (min)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	
EREDES_2023_OUT_I_1	Leiria	04/10/2023 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	103	2987	0,0146418	0,0001260	0,0076398	1,0507256	0,0001981	0,0108313	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que a fotografia apresentada não permite visualizar a perfuração referida, nem a máquina que terá provocado os danos indicados. - Não foram apresentadas evidências de que os cabos estariam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80.º e 81.º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_3	Porto	04/10/2023 10:21	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	128	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0010374	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_4	Espinho	10/10/2023 15:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	123	2894	0,0066329	0,0001471	0,0071274	0,6912357	0,0002978	0,0122915	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_5	Braga	10/10/2023 13:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	2317	0,0068752	0,0000631	0,0034553	0,4933681	0,0002441	0,0163779	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_7	Vila Real	11/10/2023 12:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	327	3010	0,0124734	0,0003783	0,0275153	0,8950963	0,0003154	0,02668361	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que não são apresentados meios de prova que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_19	Azambuja	19/10/2023 11:47	BT - Baixa tensão	AVES	179	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0014841	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_I_23	Cinfães	17/10/2023 04:28	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	474	2480	0,0297560	0,0002417	0,1103360	2,1353046	0,0002487	0,1126793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEF, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		