

MATERIAIS PARA REDES – APARELHAGEM BT

Tomadas, fichas e conectores

Fichas técnicas

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho de Março 2010

Edição: a indicada na FT

Emissão: EDP Distribuição – Energia, S.A.

DTI – Direcção de Tecnologia e Inovação

R. Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 LISBOA • Tel.: 210021500 • Fax: 210021444

E-mail: dti@edp.pt

Divulgação: EDP Distribuição – Energia, S.A.

GBCO – Gabinete de Comunicação

Rua Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 Lisboa • Tel.: 210021684 • Fax: 210021635

ÍNDICE

FT 001-BT	MAR 2010	Régua de tomadas para bastidor 1U 8T
-----------	----------	--------------------------------------

RÉGUA DE TOMADAS PARA BASTIDOR 1U 8T



DESIGNAÇÃO SAP: REGUA TOMADAS BASTIDOR 1U 8T

CÓDIGO SAP: 322144

CARACTERÍSTICAS

Número de tomadas: 8

Número de pólos: 3

Altura: 1U

Tensão nominal: 230 V

Tensão estipulada: 250 V

Secção do condutor: 1,5 mm²

UNIDADE: un

NORMALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IEC 60297-3-101

UTILIZAÇÃO

Para utilização em *rack* de 19 polegadas.

FORNECEDORES/FABRICANTES

TELEFLEX

JSL

OPENETICS